

**Dotyczy: zapytania Wykonawcy**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), Zamawiający informuje, że w dniach 26 i 27.08.2015 r. wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści SIWZ do przetargu pn. **"Budowa mikroinstalacji prosumenckiej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych w Kochcicach"**:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania falowników dobranych optymalnie do mocy modułów fotowoltaicznych (zgodnie z zaleceniami producentów), o innych mocach znamionowych niż 10 kW i mniejszej ilości niż proponowane 4 szt.?

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych modułów PV (o większej mocy) przy łącznej mocy nie przekraczającej 40kWp i wydajności instalacji nie mniejszej niż 30 MWh/a z uwagi na stopniowe wycofywanie modułów 250 Wp z ofert?

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający nie uważa za celowe wydłużenie czasu realizacji zadania z uwagi na konieczność wykonania ekspertyzy dachu oraz wykonanie projektu wykonawczego rozpoczynającego proces budowy instalacji (obecnie czas realizacji to ok. 1,5 miesiąca)?

Pytanie nr 4

Prosimy o doprecyzowanie wymagań odnośnie gwarancji, gdyż są one różne w przedstawionej dokumentacji przetargowej:

- a. w ogłoszeniu i SWIZ rozdz. II na str. 3 jest wymagana minimalna gwarancja jakości: na panele 12 lat, wykonane roboty 5 lat.
- b. w SWIZ rozdz. IX jest wymagana gwarancja jakości roboty 36 m-cy.
- c. w programie funkcjonalno-użytkowym na str. 9 gwarancja paneli jest określona na 10 lat;

Pytanie nr 5

Czy jest dostępna dokumentacja budowlana dachu i budynku szkolno- przedszkolnego na którym ma zostać wybudowana instalacja fotowoltaiczna?

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający (Gmina Kochanowice) wyraziłaby aprobatę do zastosowania, inwertera, którego prąd wyjściowy (Iac nom) wynosiłby 16 A, a nie zaś jak podane jest w specyfikacji przetargu 14,4A. Taka zmiana by korzystnie wpłynęła na pracę całej instalacji. Pozostałe parametry zastosowanego inwertera pozostałyby bez zmian.

**W odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Gmina Kochanowice udziela poniższych odpowiedzi:**

**Odpowiedź 1**

Zamawiający dopuszcza zastosowania rozwiązań zamiennych, równoważnych rozwiązaniom zawartym w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Ilości i moce montowanych urządzeń nie mogą być mniejsze niż zawarte w Programie Funkcjonalno- Użytkowym.

**Odpowiedź 2**

Zamawiający dopuszcza zastosowania rozwiązań zamiennych, równoważnych rozwiązaniom zawartym w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Ilości i moce montowanych urządzeń nie mogą być mniejsze niż zawarte w Programie Funkcjonalno- Użytkowym.

**Odpowiedź 3**

Zamawiający nie dopuszcza możliwość wydłużenia czasu realizacji zadania.

**Odpowiedź 4**

Właściwa powinna być gwarancja na panele 12 lat, wykonane roboty 5 lat.

**Odpowiedź 5**

W Urzędzie Gminy Kochanowice dostępna jest dokumentacja techniczna budynku wykonana w 1997 roku.

**Odpowiedź 6**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie urządzeń o parametrach równoważnych lub lepszych od zastosowanych w Planie Funkcjonalno-Użytkowym, przy czym ilość urządzeń musi być zgodna z Planem Funkcjonalno-Użytkowym.

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Czech

