

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

☎ centr. (34) 356-32-85, 356-26-74

✉ psse.lubliniec@sanepid.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-lubliniec

NS-HKiŚ.903.100.2023

Lubliniec, 13.09.2023 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
w wodociągu sieciowym Pawelki**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2023 r. poz. 338),
- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537),
- § 20 ust. 1 pkt 8, § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdania z badań nr OL-9051/BŚ/251-8-1/2023 wydanego dnia 06.09.2023 roku przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bielsku-Białej, ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko – Biała

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu  
stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi  
w wodociągu sieciowym Pawelki.**

Wykonano badania próbki wody w zakresie fizykochemicznym, gdzie oznaczono pestycydy oraz sumę pestycydów.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

*Otrzymują:*

1. Zakład Ochrony Środowiska „HYDROTECH” mgr Roman Browarski, Al. J. Piłsudskiego 60A, 41-303 Dąbrowa Górnicza
2. Wójt Gminy Kochanowice, ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice
3. a/a